



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**ПРОКУРАТУРА
ДАВЛЕКАНОВСКОГО РАЙОНА
ДӘУЛӘКӘН РАЙОНЫ
ПРОКУРАТУРАҢЫ**

ул. К.Маркса, 65, г. Давлеканово, 453400,
тел.: (34768)3-24-38, факс: (34768)3-24-38

16.05.2014 № 415-2014-1131

Директору
ГБОУ НПО ПЛ №103 г. Давлеканово

Якушину Г.М.

ул. Гагарина, д. 144,
г. Давлеканово, РБ, 453400

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Давлекановского района на основании задания прокуратуры Республики Башкортостан от 07.05.2014 № 21-4-2014 проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в общежитии ГБОУ НПО ПЛ №103 г. Давлеканово.

Согласно ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. ст. 20, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное регулирование в области пожарной безопасности включает в себя установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров.

AA № 0004256

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), которыми установлены требования пожарной безопасности по содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов.

Установлено, что в нарушение п.п. 3, 9, 42, 57, 61, 36, 33, 23, 35 Правил имеющаяся в общежитии система пожарной сигнализации и оповещения отключена, допускается складирование горючих материалов в коридоре прохода левого запасного выхода, отсутствуют двери на лестничных клетках второго этажа здания, имеющиеся двери лестничных клеток выполнены без остекления и уплотнения в притворах, находятся в открытом состоянии, отсутствует аварийное освещение коридоров путей эвакуации, имеющиеся двери запасных выходов закрыты на замок, на втором и третьем этаже общих коридоров общежития самодельно установлены двери, которые закрывают проходы путей эвакуации, технический персонал общежития обеспечен средствами защиты органов дыхания, с истекшим сроком использования, технический персонал общежития не должным образом ознакомлен с порядком действий при срабатывании пожарной сигнализации, имеющиеся пожарные шкафы для кранов выполнены не по ГОСТ, закрыты на замок, в душевой автомат отключения электроснабжения на закрыт защитным кожухом, допускается эксплуатация электроламп без защитных колпаков рассеивателей, имеющиеся планы эвакуации на 2 и 3 этажах не соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.143-2009.

В соответствии со ст.ст. 11,39 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Установлено, что в нарушение п.п. 5.1, 5.4, 5.10, 5.12 СП 2.1.22844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организации и обучающихся образовательных учреждений» технический персонал общежития ПЛ №103 не обеспечен спецодеждой, уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, нарушен режим смены постельного белья, в санитарной книжке коменданта общежития отсутствуют необходимые отметки о медицинских обследованиях.

Указанные обстоятельства являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровью лиц, обучающихся в образовательном учреждении.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 24 Федерального закон. «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Давлекановского района и принять исчерпывающие

меры, направленные на устранение выявленных нарушений законности, причин и условия, им способствующих.

Копию приказа о наказании направить в прокуратуру района.

О времени и месте рассмотрения представления заблаговременно информировать прокурора района.

✓О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района письменно в месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции



Е.А.Иванов

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
ДӘУЛӘКӘН КАЛАҢЫНДАҒЫ
БАШЛАНҒЫС ҺӨНӘРИ ЛИЦЕЙЫ
ДӘУЛӘТ БЮДЖЕТ БЕЛЕМ
БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ
453402, Дәүләкән калаһы
Гагарин урамы, 144
Тел./факс (347) 682-34-97
E-mail: davlpu103@mail.ru
http://pudav1103.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЛИЦЕЙ №103 г. ДАВЛЕКАНОВО
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
453402, г. Давлеканово ул. Гагарина, 144
Тел./факс (347) 682-34-97
E-mail: davlpu103@mail.ru
http://pudav1103.ru

ОКПО 02503099, ОГРН № 1030202229518, ИНН/КПП 0259002492/025901001

Исх. № 149 от 10 июня 2014 г.
На № 416-2014-1131 от 16 мая 2014 г.

Прокурору Давлекановского рай-
она советнику юстиции
Е.А. Иванову

Информация: представление от «16» мая 2014 года № 416-2014-1131 рассмотрено с участием помощника прокурора Архаткина В.С. Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей №103

(полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации)

в срок до «16» июня 2014 года устранил(о)а указанные в постановлении нарушения требований пожарной безопасности по содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов.

1. У технического персонала имеются средства защиты органов дыхания в количестве 4 штуки. Срок гарантийного хранения средств защиты органов дыхания 5 лет. Номер партии 13710. Дата изготовления 07.2010.

2. С техническим персоналом общежития проведен инструктаж о порядке действий при срабатывании пожарной сигнализации 19.05.2014 г.

3. На лестничной клетке второго и третьего этажа установлены новые двери, в остальных выполнены остекления. В проходе запасного выхода левого крыла удалены горючие материалы.

4. В душевой общежития блок-автоматов отключения электроснабжения закрыт защитным кожухом. Установлен блок-автоматов на отключения/включения электроснабжения стиральной машины. Произведена замена выключателей 12 штук, розеток 12 штук, распределительных корабок 6 штук, электрического провода ВВГ-3х2,5 70 метров.

5. В здании общежития установлены электролампы с защитными колпаками для аварийного освещения коридоров путей эвакуации, в комнатах для проживания в количестве 46 штук.

6. В настоящее время двери запасных выходов открыты, на втором и третьем этаже двери открыты и не препятствуют пути эвакуации.

7. На 2 и 3 этажах общежития установлены планы эвакуации соответствующие ГОСТ 12.2.143-2009.

8. Заключен договор №20 от 02.06.2014 г. ЗАО «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в общежитии.

9. И.о. завхоза Тимофееву В.С. объявлен выговор, коменданту общежития объявлено замечание. Приказ №25 от 10.06.2014 г.

Директор ГБОУ НПО ПЛ №103
Должность руководителя учреждения, организации



Г.М. Якушин
Ф.И.О.